

# Nachweis

## Bestimmung der Luftschalldämmung im Labor

### Prüfbericht

Nr. 21-003487-PR01

(PB T18-E01-04-de-01)




Auftraggeber **Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH**  
Abfaltersbach 125  
9913 Abfaltersbach  
Österreich

#### Grundlagen

EN ISO 10140-1: 2021  
EN ISO 10140-2: 2021  
EN ISO 717-1: 2020

Produkt	Aufsatzrollladenkasten
Bezeichnung	TOP MINI plus RvA (Revision von außen)
Korpus	Kunststoff-Verbundkorpus, EPS-Dämmung, Innenblende mit Beschwerung
Abmessungen	Länge: 1230 mm, Bauhöhe: 250 mm, Bautiefe: 263 mm
Dämmkeil	EPS-Formschnitteile
Antrieb	motorbetätigt
Besonderheiten	Panzererauslass mit Silikon-Schlauchdichtung

#### Darstellung



#### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient als Nachweis der Luftschalldämmung eines Bauteils.

Das bewertete Schalldämm-Maß  $R_w$  kann für den rechnerischen Nachweis nach DIN 4109-2: 2018 verwendet werden.

#### Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

Die Prüfung einer Leistungseigenschaft berechtigt keine Aussage über weitere leistung- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Verwendung von ift-Prüfdokumentationen“ und „Bestimmung der Gesamtschalldämmung eines Fensters mit Rollladenkasten“

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Verwendungshinweise  
Messblatt (2 Seiten)



Bewertetes Schalldämm-Maß  $R_w$

Bewertete Normschallpegeldifferenz kleiner Bauteile  $D_{n,e,w}$   
Spektrum-Anpassungswerte C und  $C_{tr}$

Behang geöffnet:

$R_w (C; C_{tr}) = 46 (-2; -6) \text{ dB}$

$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 61 (-2; -6) \text{ dB}$

Behang geschlossen:

$R_w (C; C_{tr}) = 49 (-2; -6) \text{ dB}$

$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 63 (-2; -6) \text{ dB}$

ift Rosenheim

20.12.2021

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.  
Prüfstellenleiter  
Bauakustik

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Bauakustik